

Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности по РТП, ТП напряжением ниже 35 кВ АО "УТЭ ВДНХ" по состоянию на 2022 год.

№ П/П	Диспетчерское наименование ТП (РТП), луч	Фактическая нагрузка трансформатора, кВА	Свободная для технологического присоединения мощность по РТП, ТП АО "УТЭ ВДНХ" по состоянию на 2022 год без учета нагрузки, кВА
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	РТП-6-6340	487	450
2	РТП-7-4568	260	100
3	РТП-11 - 6339 $\alpha$	260	270
4	РТП-11 - 6339 $\beta$	270	
5	ТП-17-4570	300	100
6	ТП-18-6339 $\alpha$	111	250
7	ТП-19-4472	506	450
8	ТП-27-15195	300	500
9	ТП-32-4569	100	120