


УТВЕРЖДАЮ:
Директор ЗАО «УТЭ ВВЦ»
 А.Д.Груев
« » 2012г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на замену контролируемых пунктов (КП) телемеханического комплекса «Гранит» на КП «Гранит Микро» в трансформаторных подстанциях ЗАО «УТЭ ВВЦ»

1. Определить проектом необходимый состав оборудования КП «Гранит Микро»
количество сигналов:
ТС - 64ед
ТИТ - 32ед
ТИИ - 32ед
ТУ - 16ед
2. Выполнить проект по монтажу КП и переключению сигнальных цепей подстанционного оборудования.
3. Произвести наладку КП «Гранит Микро».
4. Внести изменения в базовое программное обеспечение (БПО) телекомплекса «Гранит».
5. Оформить протоколы испытаний.
6. Гарантийное обслуживание – 12 месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.
7. Начальная цена лота – 2 000 000руб. с учетом НДС.

Главный энергетик ЗАО «УТЭ ВВЦ»

 В.Т.Разинков